



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

364060, ул. Тухачевского 13, г. Грозный, тел. (8712)33-24-25

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ШАЛИНСКОМУ РАЙОНУ

366337, ул. Ивановская №109, г. Шали, Шалинский район, ЧР

ПРЕДПИСАНИЕ № 55/1/25

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Директору СОШ № 1 с. Новые-Атаги

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

Байсагурова Элиза Мусаевна

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

« 19 » апреля 2016г. проведено мероприятие по надзору

инспектором отделения надзорной деятельности

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,

по Шалинскому району старшим лейтенантом внутренней службы Даудовым

проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Зелимханом Денисолтаевичем МБОУ СОШ № 1 по адресу с. Новые-Атаги ул. А-Х. Кадырова

совместно с *Директором Байсагуровой Элизой Мусаевной*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	<i>Произвести огнезащитную</i>	21 ППР в РФ.	До	
	<i>обработку деревянных</i>		10.07.2016	
	<i>конструкций чердачного</i>			
	<i>помещения</i>			

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 10.07.2016г.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись МПП инспектора ОНД)

инспектор ОНД по Шалинскому району

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Даудов Зелимхан Денисолтаевич

«19» апреля 2016г.

Предписание для исполнения получил:



подпись

Директор Байсагурова Э.М.

(должность, фамилия, инициалы)

«19» апреля 2016г.